



# AIDE MÉMOIRE

## RECOMMANDATIONS DE PARAMÈTRES D'AMBIANCE


### Signe d'alerte d'une dérive de la gestion de l'ambiance

- ⇒ Mauvaise croissance des animaux
- ⇒ Point de condensation dans le bâtiment
- ⇒ Picotement des yeux dans la salle
- ⇒ Troubles respiratoires digestifs, cutanés des animaux
- ⇒ Regarder ses niveaux de température régulièrement

### Maternité



18-22 °C



60-70 % HR



30-40 Lux

12h éclairé—Mise en place et hors IA

16h éclairé—8 jours avant IA

### Engraissement



17-21 °C



60-70 % HR




30-40 Lux

8h à 10h éclairé



*Eviter les variations journalières de température > 5°C*

Recommandations de vitesse d'air au niveau des animaux en fonction de la température de la salle



### CO<sub>2</sub>

< 1500 ppm au niveau des animaux

### NH<sub>3</sub>

< 10 ppm au niveau des animaux

### Poussières

Inhalable (< PM100) < 10 mg/m<sup>3</sup>

Alvéolaire (< PM10) < 2,5 mg/m<sup>3</sup>